

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

SPIS. ZN.: SMBO 13886/2021/STAV/pospi
Č.J.: DMBO 18197/2021
VYŘIZUJE: Pospíšilová
TEL.: 516 488 735
E-MAIL: radka.pospisilova@boskovice.cz
FAX: 516 488 710
DATUM: 2.9.2021



MUBOX00WC7VA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
zastoupena
ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov 1,**

(dále jen "žadatel") podal dne 1.7.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Suchý, VN, TS, NN a VO,

která obsahuje objekty :

* SO 01 – Suchý, obnova NN, směr Žďárná
k. ú. Velenov, pozemek parc. č. 252/16, 300, 255/2, 258/41, 262/95, 262/72, 262/61 a 262/99
k.ú. Suchý, pozemek parc. č. 22/19, 22/1, 22/2, 20/3, 20/6, st.90, 22/23, st.5/3, st.1/6, 20/2, 20/1, 20/4,
22/16, st.419, 426/6, st.6, 426/1 st.7/1, st.7/2, st.11/2, st.10, st.8, st.4/2, 22/21, st.5/2, 22/24, st.1/5, 22/6 a
st.1/4, 22/10, st.1/3, st.47, st.1/2, st.43, st.45, st.44/1, st.46, st.85, 28/1, 426/2, st.40, st.14/1, 426/13, 423,
425, 244/38, 492, 12, 434, st.16/2, 428/1, 40/5, 40/4, 428/2, 433, st.15, 40/3, 40/2, 40/1, st.58, 39/4,
38/38, 428/3, 37/3, 36/3, 428/5, 428/4, st.12/1, 36/4, 428/6, st.75/1, 35/3, 35/4, 428/7, st.11/1, 33/3, 33/5,
428/9, st.10, 31/3, 31/5, 31/4, 428/10, st.9/1, 30/3, 29/4, 29/5, 428/13, st.4/1, 28/2, 38/39, 28/3, 38/40,
428/14, st.3, 422/1, 493, 424, 1/1, st.74, 244/3, 244/34, st.142, st.63, 1/33, st.73/1, st.59/2, st.59/1, st.52,
st.53/1, st.61, st.64, st.54, st.55, st.69, st.56, st.71, st.60/1, st.21/1, st.21/2, st.22, 9, st.127, 494, 498, 424,
st.263, 1/27, st.70, st.82, 1/13, st.65, st.66, st.67, st.68, st.87, 118/4, 119/2, st.284, 449, 438/2, st.105,
st.106, 439/1, st.107/1, 439/2, 455, 440/1, st.108, 440/2, 451, 427/1, 41/3, 42, st.313, st.57, 43/1, 51, 52/1,
st.25, 52/2, 58, st.26/1, 59, st.29, 66, st.30, 68, st.32/3, st.32/1, st.32/2, st.33/1, st.86, st.34, 427/2, st.35,
427/3, st.36, 473, 2/8, st.37, 436/2, 2/2, 2/1, st.42, 437, st.104, 2/3, 443/1, 443/2, st.262, 444, st.260,

***SO 02 – Suchý, obnova VN**

k.ú. Suchý, pozemek parc. č. 20/4, 423, 425, 426/1, 492, 422/1, 493, st.21/1, st.21/2, st.22, 9, 494, 498, 424, 443/1, 448, 455, 464, 462/2, 1/1, 1/27, 420/3, 243, 242/3, 227/12, 227/30, 261, 412/94, 185/77, 227/37, 227/29, 227/28, 227/2, 227/27, 227/26, 227/25, 227/24, 227/23, 246/13, 263/21, 263/9, 245/1,

***SO 03 – Suchý, úpravy VO**

k.ú. Velenov, pozemek parc. č. 262/72 a 262/99

k.ú. Suchý, pozemek parc. č. st.74, 1/1, 422/1, 244/38, 244/37, 244/1, 424, st.21/1, st.21/2, st.22, 9, 494, 498, st.263, 2/1, 2/8, 1/27, 449, 455, 493, 427/1, 42, 41/3, st.57, 43/1, 43/2, 51, 52/1, 52/2, 58, 59, 66, 68, 2/1, 443/1, 443/9, 492, 426/1, 425, 423, 20/4, 20/1, 20/2, 20/3, 22/2, 22/1, 426/6, 12, 428/1, 40/5, 40/4, 40/3, 39/4, 38/38, 37/3, 36/3, 35/3, 33/3, 31/3, 30/3, 29/4, 28/5, 38/28, 28/2, 38/39, st.46, st.85 a 28/1.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Úpravy v distribuční sítě VN, stavbu 4 nových kioskových trafostanic a úpravy distribuční kabelové sítě NN. V návaznosti na úpravy sítě VN a NN bude rozšířena a upravena sítě veřejného osvětlení.

SO 01 – Suchý, obnova NN směr Žďárna

Délka trasy nového kabelového zemního vedení VN je 405 m.

Délka trasy nového kabelového telekomunikačního vedení je 405 m.

Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 3 290 m.

V rámci SO 01 bude postaveno 90 smyčkovacích skříní SS100/SS200 a 8 rozpojovacích skříní SR.

Rozměry kioskové trafostanice TS Suchý Obec (č.301175) se sedlovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška je 3650 cm.

Zastavěná plocha trafostanice: 13,63 m²

Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch: 14,53 m²

Užitná plocha 7,75 m²

Vnitřní obestavěný prostor: 59,96 m³

Hmotnost korpusu: 13,43 t

Hmotnost střešního dílu: 3,9 t

Typový výkon trafostanice: 630 kVA

Výkon instalovaného transformátoru: 400 kVA

Přenosová schopnost nového distribučního vedení a trafostanice pokryje nároky na elektrickou energii připojených odběrných míst s rezervou pro další nová doběrná místa. Předpokládá se velikost hlavního jističe 3x25A na jedno odběrné místo.

SO 02 – Suchý, obnova VN

Délka trasy nového kabelového zemního vedení VN je 2001 m.

Délka trasy nového kabelového telekomunikačního vedení je 2001 m.

Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 180 m.

V rámci tohoto SO 02 budou postaveny 2 rozpojovací skříně.

Rozměry kioskové trafostanice TS Suchý Plasty (č.301180) se sedlovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška je 3650 cm.

Zastavěná plocha trafostanice: 13,63 m²

Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch: 14,53 m²

Užitná plocha 7,75 m²

Vnitřní obestavěný prostor: 59,96 m³

Hmotnost korpusu: 13,43 t

Hmotnost střešního dílu: 3,9 t

<i>Typový výkon trafostanice:</i>	<i>630 kVA</i>
<i>Výkon instalovaného transformátoru:</i>	<i>250 kVA</i>

Rozměry kioskové trafostanice TS Suchý ZVS (č.301178) se sedlovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška je 3650 cm.

<i>Zastavěná plocha trafostanice:</i>	<i>13,63 m²</i>
<i>Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:</i>	<i>14,53 m²</i>
<i>Užitná plocha</i>	<i>7,75 m²</i>
<i>Vnitřní obestavěný prostor:</i>	<i>59,96 m³</i>
<i>Hmotnost korpusu:</i>	<i>13,43 t</i>
<i>Hmotnost střešního dílu:</i>	<i>3,9 t</i>
<i>Typový výkon trafostanice:</i>	<i>630 kVA</i>
<i>Výkon instalovaného transformátoru:</i>	<i>400 kVA</i>

Rozměry kioskové trafostanice TS Suchý Chaty Minerva (č.301176) se sedlovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška je 3650 cm.

<i>Zastavěná plocha trafostanice:</i>	<i>13,63 m²</i>
<i>Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:</i>	<i>14,53 m²</i>
<i>Užitná plocha</i>	<i>7,75 m²</i>
<i>Vnitřní obestavěný prostor:</i>	<i>59,96 m³</i>
<i>Hmotnost korpusu:</i>	<i>13,43 t</i>
<i>Hmotnost střešního dílu:</i>	<i>3,9 t</i>
<i>Typový výkon trafostanice:</i>	<i>630 kVA</i>
<i>Výkon instalovaného transformátoru:</i>	<i>630 kVA</i>

Přenosová schopnost nového distribučního vedení a trafostanic pokryje nároky na elektrickou energii připojených odběrných míst s rezervou pro další nová doběrná místa. Předpokládá se velikost hlavního jističe 3x25A na jedno odběrné místo.

SO 03 – Suchý, úpravy VO

Délka trasy nového kabelového zemního vedení VO je 2770 m.

V rámci stavby bude postaveno 60 nových svítidel VO.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, úřední dny Po a St 8 - 17).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitke.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Podle §36 odst.3 zák.č.500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozumívá účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle stavebního zákona (§ 87 odst. 1 nebo 112 odst. 2 SZ), ale za situace, že již dále nedojde k dalšímu doplňování podkladů. V opačném případě musí stavební úřad účastníky řízení opět vyrozumět o možnosti seznámit se s takto doplněnými podklady.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce obce Velenov, Suchý, Boskovice po dobu nejméně 15-ti dnů.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 15.9.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 15.9.2021.

OBEC VELENOV
550 01 BOSKOVICE
Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.